



1. Цоколь ограждения выполнить из фундаментных блоков ФБС 8-3-6.
2. Сварку соединений элементов ограждения выполнять электродами Э-42, ГОСТ 9467-75*, высота сварного шва по наименьшей толщине свариваемых элементов.
3. Металлоизделия окрасить эмалью ПФ-115 по грунтовке.
4. Пешеходную дорожку выполнить их досок толщиной 50 мм.

						АР - 2012					
						Образец ограждений строительных площадок и мест проведения ремонтных работ на территории города Ставрополя					
Изм.	Колуч	Лист	Издок	Подпись	Дата	Арх.	Гончаревич	Стадия	Лист	Листов	
								ЭП	2	2	
						Эскиз конструкции ограждения.			Управление архитектуры		

СОГЛАСОВАНО:

Имя, Фамилия, Подпись, Дата, Владелец ИЖС