

г. Ставрополь

«10» апреля 2015 г.

**Акт
 периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом органа по сертификации Бардаковым Павлом Андреевичем, рассмотрены протоколы испытаний, проведенных специалистом испытательного центра Рокотовым А.Е., при периодическом техническом освидетельствовании лифта в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, представившей лифт ООО «СУ Ставропольлифт», нач. уч. Балацкина Василия Ивановича и представителя владельца лифта ЖСК «Мирный» установленного по адресу: ул. Варшавская, 7/4 идентификационный номер лифта 18873 и соответствия с ГОСТ Р 53783-2010.

**1 Результат
 периодического технического освидетельствования**

При периодическом техническом освидетельствовании выявлено:

1.1

Но- мер п/п	Выявленные нарушения и дефекты	Пункт и наименование нормативного документа	Рекоменду- емый срок устранения
1	<i>Неформализованное осв. УЛТ 17</i>	<i>ГОСТ Р 53783-2010 п. 5.5.6.8</i>	<i>10.05.15</i>
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

2 Заключение
о результатах периодического технического освидетельствования лифта

- 1 Эксплуатация лифта не соответствует требованиям технического регламента ТС «Безопасность лифтов».
- 2 Результаты визуального и измерительного контроля установки оборудования лифта соответствие.
- 3 Лифт функционирует во всех режимах неэф.
- 4 Устройства безопасности лифта функционируют неэф.
- 5 Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (защуднения) оборудования лифта соответствие.
- 6 Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и тормозной системы соответствие.

Рекомендации

Выполнить мероприятия по устранению замечаний выявленных при освидетельствовании лифта согласно требованиям технического регламента ТС «Безопасность лифтов» и установленные сроки.

Специалист органа по сертификации Барлаков П.А.



С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

Молодцов В.И.

представитель специализированной лифтовой организации

Баландин В.И.



Настоящий акт, подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего периодического технического освидетельствования лифта.